



UWP 3.0–Hardware– Handbuch

Vers. 0.8, 02.08.2021

BESCHREIBUNG UND INSTALLATIONSHANDBUCH ZUM SMARTHBUILDING-SYSTEM

Dieses Handbuch ist ein wichtiger Bestandteil des smart-building-Systems. Das Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen. Lesen Sie es daher sorgfältig.

- Das smart-building-System darf ausschließlich für den vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Jede andere Art der Verwendung ist möglicherweise gefährlich. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung. Des Weiteren übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die Folgen, die aus der Verwendung nicht originaler Ersatzteile resultieren.
- Dieses Handbuch kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.


Inhalt

1 SYSTEMBESCHREIBUNG	5
1.1 Das Hauptmodul: UWP 3.0	7
1.1.1 Beschreibung des UWP 3.0-Busses	10
1.1.2. RS485 und MODBUS/RTU	11
1.1.2.1. Abstrakt	11
1.1.2.2. UWP 3.0 als ein Modbus Meister	11
1.1.2.3. UWP 3.0 als ein Sklave von Modbus	11
1.1.2.4. So schließen Sie die Energiemessgeräte an	11
1.1.3 BACnet	13
1.1.4 Modbus/TCP	13
1.2 Handhaben zusätzlicher Feldbusse: der Busgenerator-Begriff	14
1.2.1 Verkabelung des Hochgeschwindigkeitsbusses	16
<i>Kabel</i>	16
<i>Topologie</i>	16
<i>Anschluss der Kabelschirmung</i>	16
1.3 Der Dupline®-Bus	17
1.3.1 So erweitern Sie den Dupline®-Bus	20
1.3.1.1 Netzwerkaufbau	20
1.3.1.2 Verkabelung des Repeaters	20
1.3.1.3 Trennschalterfunktion	23
1.3.1.4 Platzierung des SB2REP230 in einem Projekt	23
1.3.2 Tipps zum Kabel und zur Installation	27
1.3.2.1 Planung von Neuinstallationen	27
1.3.2.2 Kabelspezifikationen	27
1.3.2.3 Kabelgröße und Stromaufnahme	27
1.3.2.4 Installation auf vorhandenen Leitungen	28
1.3.2.5 Kabelführung	28
1.3.2.6 Kabelpleißung und -verbindungen	29
1.3.3 So legen Sie die Anzahl der Dupline®-Netzwerke fest	32
1.3.4 Dupline®-Bus im Schaltschrank	33
1.4 Der drahtlose WiDup-Bus	37

1.5 So schließen Sie das Modem an	37
1.5.1 So schließen Sie das USB-Funkverbindungsmodul SH2DSP24 an	38
1.6 Ethernet-Anschluss	40
1.7 MicroSD-Karte	41
1.8 Installation eines USB-Sticks	42
1.9 Dimensionierung des DC-Netzteils von Carlo Gavazzi	42
1.9.1 So ermitteln Sie die benötigte Leistung	43
1.9.2 So verkabeln Sie das Netzteil	43
2 INSTALLATION DES SMART-BUILDING-SYSTEMS	45
3 ANHANG A – LEITFADEN ZUM RS-485-NETZWERK	47
3.1 Leitfaden zu MODBUS über serielle Leitungen (RS-485)	47
3.1.1 Einführung	47
3.1.2 RS-485-Kabel	47
3.1.3 RS-485-Erdung	47
3.1.4 RS-485-Abschirmung	47
3.1.5 RS-485-Terminierung	47
3.1.6 Vorgehensweise bei der Verkabelung des RS-485-Busses	48
3.1.7 RS-485-Topologie	48
4 ANHANG B – SICHERHEITSRICHTLINIEN	49

1 Systembeschreibung

Die UWP 3.0 dient als Überwachungsgateway und Steuerung für Installationen, in denen Funktionen von Energieeffizienz-Management, Gebäudeautomation und Parkleitsystemen benötigt werden. Das System überwacht und steuert angeschlossene Geräte über seine lokalen Busverwaltungsfunktionen. Es enthält einen Webserver mit einer leistungsstarken und intuitiven Benutzeroberfläche zur Anzeige von angepassten Kontrolltafeln und Kommunikation mit lokalen Geräten und remote Systemen. Der integrierte Automationsserver der UWP 3.0 erlaubt Datenaustausch lokal oder remote über Standard-Internetprotokolle. UWP 3.0 kann das vollständige Beleuchtungskontrollsystem gegründet auf DALI Auslösern führen, und es kann als ein BACNET/IP Torweg arbeiten.




1.1 Das Hauptmodul: UWP 3.0


Das System beruht auf UWP 3.0, ein Linux gegründeter eingebetteter PC, der datalogger, Torweg einbettet, Kontrolleur und Webserver fungieren in klein 2DIN Einheit. Der Ethernet-Hafen erlaubt sowohl lokal als auch entfernt Kommunikation durch eine breite Reihe von Protokollen; das Datenerfassungssystem kann jeden Wert/Ereignis Herkommen registrieren(aufnehmen) die Feldbusse. Meter, Sensoren und Auslöser können verbunden und konfiguriert werden, um in Platz zu setzen notwendige Mischung der Überwachung und Kontrollfunktionen.

Im Folgenden finden Sie eine schematische Darstellung des Systems.


System



Modbus-RTU-Verbindungsschema. COM 1 Slave, COM 2 Master




Modbus-RTU-Verbindungsschema. COM 1 Master, COM 2 Master






Beispiel für Verbindung von Smart-Dupline-Modulen vermittels Master-Kanalgeneratoren

Hardware



Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die Eigenschaften des Produkts:

Anschlüsse	<p>1 x 15 bis 30 VDC Stromversorgung (A1+ und A2-) 2 x RS-485 (COM1 und COM2):</p> <table border="1" data-bbox="577 1211 858 1420"> <tr> <td rowspan="3">COM1</td> <td>Daten - (A)</td> </tr> <tr> <td>Daten + (B+)</td> </tr> <tr> <td>Masse</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">COM2</td> <td>Daten - (A)</td> </tr> <tr> <td>Daten + (B+)</td> </tr> <tr> <td>Masse</td> </tr> </table> <p>1 RJ-45-Anschluss für 10/100 Base-T-Ethernet (Kommunikation)</p> <table border="1" data-bbox="531 1518 1326 1771"> <tr> <td rowspan="4">  </td> <td>Anschluss 1 TX+</td> </tr> <tr> <td>Anschluss 2 TX-</td> </tr> <tr> <td>Anschluss 3 Rx+</td> </tr> <tr> <td>Anschluss 6 Rx-</td> </tr> </table> <p>1 x Standard-USB 1 x Mini-USB Connection 1 Steckplatz für microSD- oder microSDHC-Speicherkarte</p>	COM1	Daten - (A)	Daten + (B+)	Masse	COM2	Daten - (A)	Daten + (B+)	Masse		Anschluss 1 TX+	Anschluss 2 TX-	Anschluss 3 Rx+	Anschluss 6 Rx-
COM1	Daten - (A)													
	Daten + (B+)													
	Masse													
COM2	Daten - (A)													
	Daten + (B+)													
	Masse													
	Anschluss 1 TX+													
	Anschluss 2 TX-													
	Anschluss 3 Rx+													
	Anschluss 6 Rx-													
Leistungsaufnahme	Max. 5 W													

Umgebungsbedingungen	-25 °C bis 40 °C
Terminierung der COM-Anschlüsse	Beide COM-Anschlüsse sind intern mit einem Abschlusswiderstand von 150 Ω terminiert und mit zwei 511-Ω-Widerständen polarisiert (zwischen „B+“ und +5 V sowie zwischen „A-“ und Masse). Im Ergebnis wird keine weitere externe Verbindung auf Seiten des UWP 3.0 benötigt (siehe Anhang A für andere Terminierung).

1.1.1 Beschreibung des UWP 3.0-Busses

Lokaler Bus 1: Dieser befindet sich am Anschluss auf der rechten Seite und wird als Hochgeschwindigkeitsbus (High Speed Bus, HSBUS) bezeichnet. Dieser Bus dient zum Anschluss der Dupline®-Generatoren am UWP 3.0.

Lokaler Bus 2: Dieser befindet sich am Anschluss auf der linken Seite. Hierbei handelt es sich um einen USB-Bus, welcher den Anschluss des Universal-Mobilfunkmodems Mobilfunkmodems und des USB-Funkverbindungsmoduls SH2DSP24 an den SH2UMMF124 ermöglicht^(*).

^(*) Das SH2UMMF124 ist nicht mehr erhältlich.

RS-485-Anschluss 1: Dies ist ein serieller Anschluss zum Anschluss serieller Geräte von Drittanbietern.


RS-485-Anschluss 2: Dies ist ein serieller Anschluss, der als Modbus-Master arbeiten kann. Er dient zum Anschluss der Energiemessgeräte von Carlo Gavazzi.

USB-Anschluss: Dieser befindet sich auf der Oberseite des Gehäuses. Er kann zum Ändern der IP-Adresse sowie zum Hoch- und Herunterladen der Firmware, der Konfiguration und der aufgezeichneten Daten verwendet werden.

SD-Karte: Der UWP 3.0 kann Daten von einer microSD-Karte lesen oder darauf schreiben. Die Karte muss frontal hinter der kleinen Klappe eingesteckt werden. Sie kann ausschließlich zum Ändern der IP-Adresse verwendet werden.

Ethernet-Anschluss: Dieser befindet sich auf der Oberseite des Gehäuses. Er dient zum Herstellen einer Verbindung mit dem UWP 3.0-Tool.

Die Busse können wie unten abgebildet zusammengefasst werden.



Beachten Sie: Alle in den folgenden Abschnitten beschriebenen Verbindungen dürfen nur in stromlosem Zustand hergestellt werden.

1.1.2. RS485 und MODBUS/RTU

1.1.2.1. Abstrakt

UWP 3.0 hat 2 RS485-Häfen. COM halten nach Backbord 2 des UWP 3.0 sind ein RS-485-Hafen mit Modbus Meister-Fähigkeit. COM halten 1 nach Backbord kann als Modbus Meister oder Modbus Sklave konfiguriert werden.

1.1.2.2. UWP 3.0 als ein Modbus Meister

Jeder Modbus/RTU Einfall kann zu COM1 oder COM2, dank des Modbus Herausgeber-Werkzeugs (MDE), ein Software-Paket-Teil des UWP 3.0 Werkzeug verbunden werden, das Benutzern erlaubt, jedes Modbus Protokoll in einen UWP 3.0's Treiber zusammenzufassen. Es ist auch möglich, Befehle von Modbus an einen Sklaven von Modbus, dank der spezifischen Eigenschaft von UWP 3.0 zu senden.

1.1.2.3. UWP 3.0 als ein Sklave von Modbus

COM1 kann als ein Sklave-Hafen von Modbus konfiguriert werden. In diesem Fall, durch Verwenden vom UWP 3.0 Werkzeug, ist es möglich, den gewünschten Modbus zu vermessen, trägt sich von den zusammenhängenden Einfällen oder Funktionen zu einer MODBUS/RTU-Karte an.

Hinweis: prüfen Sie bitte den UWP 3.0 Werkzeug-Handbuch für eine ausführliche Erklärung nach.

1.1.2.4. So schließen Sie die Energiemessgeräte an

Der COM-Anschluss 2 des UWP 3.0 ist ein RS-485-Anschluss, der als Modbus-Master arbeiten kann. COM- Anschluss 1 kann als Modbus-Master oder Modbus-Slave konfiguriert werden.


An einem UWP 3.0 können bis zu 128 Energiemessgeräte angeschlossen werden.

- Bis zu 64 können an COM2 angeschlossen werden;
- Bis zu 64 können an COM1 angeschlossen werden, **nur wenn es** als Modbus Master konfiguriert ist;

Alle in der Modbus Map des Energiemessgeräts verfügbaren Werte stehen auf dem UWP 3.0 zur Verfügung.

Die Daten werden als XLSX- oder CSV-Datei gespeichert und können mithilfe des UWP 3.0-Tools oder mithilfe eines Computers über den Webserver des UWP 3.0 heruntergeladen werden.

Ein Beispiel für den Anschluss eines Energiemessgeräts am UWP 3.0 ist unten abgebildet:



Verschiedene Typen von Energiemessgeräten können gemischt werden, und sie können auch mit verschiedenen Bitraten pro Sekunde arbeiten. (Weitere Informationen zur Konfiguration des UWP 3.0 für die Verwaltung der Energiemessgeräte finden Sie im Softwarehandbuch des UWP 3.0-Tools.)

Beachten Sie: Die Energiemessgeräte müssen wie in der entsprechenden Bedienungsanleitung angegeben konfiguriert und angeschlossen werden. Weder die Konfiguration noch die Erkennung können mit dem UWP 3.0-Tool ausgeführt werden.

Weitere Informationen zur Verkabelung des RS-485-Busses finden Sie in Anhang A.

1.1.3 BACnet

UWP 3.0 kann als ein BACNET Server arbeiten, vorhanden, was für setzen, Variablen BACNET Außenklienten oder BM-Systemen machend; prüfen Sie bitte den UWP 3.0 Werkzeug-Handbuch für weitere Details nach.

1.1.4 Modbus/TCP

1.1.4.1. Auszug

UWP 3.0 hat einen Ethernet-Hafen, durch den es möglich ist, sowohl Modbus/TCP Sklaven als auch Modbus/TCP Meister gleichzeitig zu verbinden.

1.1.4.2. UWP 3.0 als ein Modbus/TCP Meister

Jeder Modbus/TCP Einfall kann zu UWP 3.0, dank des MODBUS Herausgeber-Werkzeugs (MDE) ein Software-Paket-Teil des UWP 3.0 Werkzeug verbunden werden, das erlaubt, jedes Modbus Protokoll in einen UWP 3.0 Treiber zusammenzufassen. Es ist auch möglich, Befehle von Modbus an einen Sklaven von Modbus, dank der spezifischen Eigenschaft von UWP 3.0 zu senden.


1.1.4.3. UWP 3.0 als ein Modbus/TCP Sklave

Der Ethernet-Hafen kann auch durch Aufbau, um als ein Modbus/TCP Sklave-Hafen zu arbeiten. In diesem Fall, durch Verwenden vom UWP 3.0 Werkzeug, ist es möglich, den gewünschten Modbus zu vermessen, trägt sich von den zusammenhängenden Einfällen oder Funktionen zu einer Modbus/TCP-Karte an.


Prüfen Sie bitte den UWP 3.0 Werkzeug-Handbuch für weitere Details nach.

1.2 Handhaben zusätzlicher Feldbusse: der Busgenerator-Begriff


Der UWP 3.0 ist das Gehirn des Energie-Management-Systems, aber es kann nicht allein arbeiten, und es braucht die notwendigen Busverbindungen, um mit der echten Welt aufeinander zu wirken. Im Fall von Dupline ® spezifische Busbusgeneratoren sind erforderlich, Befehle an die Sklave-Module und Kollekte-Information von ihnen zu senden. Sie werden zum UWP 3.0 durch den Hochleistungsbus verbunden, der sowohl auf dem lokalen Bus als auch auf den Terminals an der Unterseite von den Busgeneratoren gegenwärtig ist. Das bedeutet, dass die Verbindung sehr schnell und in einem Kabinett einfach ist, da die Module nur zusammen zugestopft werden müssen, ohne jede Verdrahtung, und gleichzeitig ist es sehr aufrichtig(sehr geradeaus gerichtet), wenn die Busgeneratoren in verschiedenen Kabinetten bestiegen(inszeniert) werden müssen. Bis zu 7 Busgeneratoren kann verbunden werden.



Beispiel 1: Die Busgeneratoren sind alle auf derselben DIN-Schiene miteinander verbunden.



Beispiel 2: Die Busgeneratoren sind in verschiedenen Schaltschränken montiert.



Beispiel 3: Die Busgeneratoren SH2MCG24 müssen nicht alle auf einer DIN-Schiene angebracht werden, und sie können wie unten abgebildet mit Dupline®-Modulen gemischt werden.



Auch in diesem Fall ist es nicht erforderlich, den RS-485-Bus mit dem Hochgeschwindigkeitsbus zu beschalten, da der lokale Busanschluss der Dupline®-Module für den Hochgeschwindigkeitsbus transparent ist. Der Installateur muss lediglich den Hochgeschwindigkeitsbus am letzten Busgenerator des RS-485-Netzwerks terminieren.

1.2.1 Verkabelung des Hochgeschwindigkeitsbusses

Der Hochgeschwindigkeitsbus ist ein RS-485-Bus mit einer Datenrate von 256 Kbit/s.

Kabel

Das RS-485-Kommunikationskabel ist ein geschirmtes Twisted-Pair-Kabel. Viele Kabelhersteller bieten Kabel in ihrem Sortiment, welche dem RS-485-Standard entsprechen. Andere Kabel wie Telefonkabel, Koaxialkabel und mehradrige Kabel dürfen nicht verwendet werden, da sie möglicherweise Probleme verursachen könnten und nur unzureichende Leistung bieten. Der Kabelquerschnitt muss mindestens 0,5 mm betragen.

Topologie

Das Kabel muss so installiert werden, dass es unmittelbar an jedem Knoten vorbeiführt. Abzweige (Kabelstücke zum Verbinden eines Knotens mit der Leitung), Sterne (mehrere Kabelsegmente, die zu einem zentralen Punkt zurückführen) und Schleifen dürfen nicht verwendet werden.

Kabellänge

Die maximale Länge eines einzelnen Kabelwegs beträgt 600 Meter.

Anschluss der Kabelschirmung

Die Abschirmung des RS-485-Kabels erzeugt eine Referenzspannung für die RS-485-Signalanschlüsse.

Der „Anschlussdraht“ der Abschirmung muss so kurz wie möglich sein. Die Abschirmung muss kontinuierlich in der gesamten Installation gewährleistet sein. Die beste Möglichkeit besteht darin, die Abschirmung nur an einem Punkt so nah wie möglich am SH2MCG24 mit der Masseerdung zu verbinden (am besten an dem Anschluss, mit dem das Kabel verbunden wird). Diese Verbindung darf nicht gemeinsam mit anderen Geräten verwendet werden, da diese externes Rauschen oder Störungen verursachen könnten. **Terminierung**

Das Netzwerk muss an jedem Ende am letzten Busgenerator im Netzwerk terminiert werden (siehe T-Anschlüsse in der Abbildung oben). Am UWP 3.0 ist es bereits terminiert. Die Terminierung dient dazu, Reflexionen zu vermeiden, welche die Kommunikation unterbrechen könnten. **Kabelisolierung**


Das Kommunikationskabel darf nicht durch Kabelschächte geführt, in denen Stromleitungen verlaufen, oder in der Nähe von Stromleitungen verlegt werden. Stromstöße in Stromleitungen, die durch hohe Einschaltströme oder durch den Ausfall elektrischer Geräte verursacht werden, können dazu führen, dass die Kommunikation unterbrochen wird.

Weitere Informationen finden Sie in Anhang A.

1.3 Der Dupline®-Bus

Der Dupline®-Bus ist ein Signalübertragungssystem, welches im Vergleich zu einer herkömmlichen Installation die Anzahl der benötigten Leiter reduziert. Unter Verwendung von nur zwei Drähten können die Daten über eine Entfernung von bis zu zwei Kilometern übertragen werden. Dabei dienen dieselben zwei Leitungen zur Versorgung einer Vielzahl von Eingangs- und Ausgangsmodulen. Auf dem Bus sind zur selben Zeit sowohl digitale (an-aus) als auch analoge Daten (z. B. Temperatur, Beleuchtungsstärke, Windgeschwindigkeit und anderes) vorhanden, die vom SH2MCG24 erfasst und anschließend vom UWP 3.0 verarbeitet werden.

Der SH2MCG24 ist der Dupline®-Busgenerator, der den Dupline®-Bus am lokalen Bus und an den Anschlüssen auf der Oberseite antreibt. Alle Dupline®-Slave-Module müssen mit einem SH2MCG24 verbunden werden, um Bestandteil des smart-building-Systems zu werden. Der SH2MCG24 wird mit einer Spannung von 15 bis 30 VDC betrieben.




Die Dupline®-Module im smart-building-System können in zwei Gruppen unterteilt werden:

- Dezentrale Module: Dies sind alle Module, die in den Wandverteiltern oder an Wänden montiert werden, zum Beispiel Lichtschalter, PIR-Sensoren, Helligkeitssensoren, dezentrale E/A-Module usw.
- Zentrale Schaltschrankmodule: Dies sind die Module, die über ein DIN-Gehäuse mit einer Breite von 1 oder 2 Modulen verfügen und zur Montage auf DIN-Schienen vorgesehen sind.

Alle unsere **dezentralen** Dupline®-Geräte werden über eine einzelne Zweidrahtleitung miteinander verbunden. Diese Leitung führt das Kommunikationssignal, das vom Busgenerator SH2MCG24 erzeugt wird. Diese Zweidrahtleitung führt ein pulsierendes Niederspannungs-Gleichspannungssignal. Daher muss die richtige Polarität des Anschlusses beachtet werden.

Der Bus ist gegen Überlastung und Kurzschluss geschützt. Es zählt jedoch grundsätzlich zur guten Praxis, eine Vertauschung der Polarität zu vermeiden.


Die Module sind nur für die Dupline®-Signalspannung (5,5 V bis 10 V) ausgelegt und können bei höheren Spannungen beschädigt werden.




Die auch als *dezentral* bezeichneten Module können in folgende Gruppen unterteilt werden: -

- Lichtschalter
- PIR-Sensoren
- Temperaturdisplays
- Wasser- und Rauchmelder
- Windsensoren
- Feuchtesensoren
- Lichtsensoren
- Dezentrale Eingangs-/Ausgangsmodule


Die Installation muss nicht ausgehend vom Dupline®-Bus entworfen werden, da dieser an die Anwendung angepasst werden kann. Das Kabel kann in Linien-, Stern- oder Ringform oder in einer beliebigen Kombination dieser Formen verlegt werden.




Durchgehend : Die beste Position für den SH2MCG24 wäre in der Mitte der Leitung.



Ring: Die beste Position für den SH2MCG24 wäre in der Mitte zwischen den beiden Modulen mit der größten Entfernung.



Stern: Die beste Position für den SH2MCG24 wäre in der Mitte des Sterns.



Kombiniert: Die beste Position für den SH2MCG24 wäre in der Mitte zwischen den beiden Modulen mit der größten Entfernung.


1.3.1 So erweitern Sie den Dupline®-Bus

1.3.1.1 Netzwerkaufbau

Gelegentlich wird es bei neuen oder vorhandenen Installationen notwendig, die Länge des Dupline®-Netzwerks über die typische Dupline®-Betriebsentfernung hinaus zu erweitern. Unter Umständen müssen gleichzeitig auch Module am Ende des Dupline®-Netzwerks platziert werden, wodurch die Module nicht mehr gleichmäßig verteilt werden können: Der Kabelwiderstand und die Belastung durch busgespeiste Module führen zu einem übermäßigen Spannungsabfall, sodass Module, die weit vom Dupline®-Generator entfernt sind, möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten.

Das SB2REP230-Modul ist ein Dupline®-Repeater und -Trennelement, das mit einer Versorgungsspannung von 115 bis 230 VAC arbeitet und die ideale Lösung darstellt, um das oben erläuterte Problem zu umgehen. Dieses Modul ermöglicht eine Vereinfachung des Netzwerkaufbaus und kann an jedem beliebigen Punkt mit dem Dupline®-Bus verbunden werden.


Die folgende Abbildung zeigt ein vereinfachtes Schaltschema zwischen dem Dupline®-Repeater und dem Dupline®-Generator:



1.3.1.2 Verkabelung des Repeaters

Der Repeater regeneriert den Spannungspegel des Dupline®-Signals vom Busgenerator und liefert zusätzlich einen Ausgangsstrom von bis zu 300 mA. Da die meisten Dupline-Slave-Module busgespeist sind, stellt der SB2REP230 über den Bus die Stromversorgung für die Module bereit, die mit ihm verbunden sind.

Beispiel 1:




Hinweis: Der lokale Bus ist auf beiden Seiten mit der primären Seite des Dupline-Netzwerks verbunden. Daher muss die sekundäre Seite stets mit den Anschlüssen REP+ und REP- verbunden werden.

Die Dupline-Stromversorgung für die Module **A** und **B** wird vom Dupline®-Generator bereitgestellt.

Die Dupline-Stromversorgung für die Module **C** und **D** wird vom Dupline®-Repeater bereitgestellt. Der Dupline®-Repeater erzeugt kein neues Dupline®-Netzwerk: sämtliche mit dem SB2REP230 verbundenen Dupline®-Slave-Module sind Bestandteil des gleichen, vom SH2MCG24 erzeugten Netzwerks, mit dem auch der Repeater verbunden ist.

Beispiel 2: Die folgende Abbildung zeigt die Netzwerktopologie.




Modul D und E sind Bestandteil des Dupline®-Netzwerks 1.

Modul A, B und C sind Bestandteil des Dupline®-Netzwerks 2.

Der Dupline-Repeater kann die Bussspannung ab einem Minimalpegel von 5,5 V regenerieren: Es ist darauf zu achten, dass der Repeater angeschlossen wird, bevor die Spannung unter diesen Mindestwert fällt.


Empfehlung:

Repeater dürfen nicht in Serie geschaltet werden, sondern es darf höchstens ein Repeater an jedem Zweig des Busses angeschlossen werden: Die in der folgenden Abbildung dargestellte Verkabelung muss unbedingt vermieden werden.



Beispiel für die korrekte Verkabelung:

Die Abbildung unten zeigt einen ordnungsgemäßen Netzwerkaufbau, bei dem der Installateur die Dupline®-DIN-Hutschienenmodule in verschiedenen Schaltschränken platziert hat und die Entfernungen basierend auf dem Kabelquerschnitt und dem durch die angeschlossenen, busgespeisten Module bewirkten Spannungsabfall berechnet wurden.



Im Hauptschaltschrank, der in der obigen Abbildung durch das schwarze Quadrat dargestellt ist, hat der Installateur den UWP 3.0 und den SH2MCG24 platziert.

Die anderen Schaltschränke sind farblich dargestellt:


- Der rote Schaltschrank befindet sich in einer Entfernung von 150 Meter zum SH2MCG24: Aufgrund der geringen Entfernung und der geringen Anschlussbelastung wird kein Repeater benötigt.
- Der gelbe Schaltschrank befindet sich neben dem violetten Schaltschrank, beide sind 170 Meter vom Dupline-Generator entfernt. Hier hat der Installateur 6 DIN-Hutschienenmodule (SH2RE16A4) platziert, die keinen allzu hohen Spannungsabfall bewirken, da die Stromaufnahme der vier Relais aus dem Bus unter Normalbedingungen bei 6 mA liegt (auch wenn sich dieser Wert beim Ein-/Ausschalten eines Relais kurzzeitig erhöht).
- Im violetten Schaltschrank hat der Installateur weitere 6 SH2RE16A4-Module platziert.
- Der grüne Schaltschrank ist 700 Meter vom violetten Schaltschrank entfernt, und hier wurde der Repeater platziert, um den Strom und die Spannung zu verstärken, die andernfalls nicht ausreichen würden, um die sonstigen hier platzierten Relaismodule zu versorgen.

Beispiel für die Stromberechnung des Dupline-Busses (siehe Datei zum Spannungsabfall)

Um den Spannungsabfall am Ende der 700 Meter zu berechnen, wie er im oben dargestellten Beispiel im grünen Schaltschrank auftritt, muss der Installateur die **Excel-Datei verwenden, die auf unserer Website zur Produktauswahl auf den Seiten zum SB2WEB24 und zum SH2WEB24 zur Verfügung steht.**

Im obigen Beispiel werden zur Berechnung des Spannungsabfalls folgende Daten verwendet: - Kabelquerschnitt: 0,75 mm²;

- Anzahl der Module im gelben und violetten Schaltschrank: 12
- Stromverbrauch eines SH2RE16A4: 6 mA
- Gesamtstromverbrauch des Netzwerks: circa 72 mA
- Gemessene Spannung am Ende der 700 m: 5,5 V



1.3.2 Tipps zum Kabel und zur Installation

1.3.2.1 Planung von Neuinstallationen

Bei der Planung von Neuinstallationen kann ein gewöhnliches Buskabel verwendet werden: Es ist besser, ein verdrehtes Kabel einzusetzen, um die gegenseitige Beeinflussung der Leiter durch elektrisches Rauschen zu vermeiden, was zu einem unsymmetrischen Dupline®-System führen würde. Bei Installationen mit starkem Rauschen (mit Rauschquellen wie Schaltern, induktiven Lasten usw.) wird der Einsatz eines geschirmten Kabels empfohlen.

1.3.2.2 Kabelspezifikationen

Carlo Gavazzi empfiehlt Installateuren, in allen Dupline®-Installationen 2*1,5 mm² (oder AWG 16) verdrehte, nicht abgeschirmte Kabel zu verwenden. Das Kabel sollte immer eine geringe Kapazität haben (< 80 nF/Km).

Nur in sehr seltenen Fällen (zB, wenn das Kabel in der Nähe von Verbrauchern mit mehr als 1kW verlegt wird) wird ein geschirmtes Kabel empfohlen.

Die folgende Tabelle zeigt die typischen Widerstandswerte in Bezug auf die verschiedenen Kabelgrößen, die Installateure für die Dupline®-Buslänge berücksichtigen sollten:

Entfernung	Kabelgröße	Widerstand bei 20°C (Ω/km)
Lang	1,5 mm ² / AWG 16	12-15
Mittel	1,0 mm ² / AWG 18	18-22
	0,75 mm ² / AWG 19	25-28
Kurz	0,5 mm ² / AWG 20	35-39
	0,35 mm ² / AWG 22	50-54

Hinweis: Diese Werte variieren aufgrund der Reinheit und des Herstellungsprozesses bei Temperaturänderungen um einige Prozent. Bitte beachten Sie das Datenblatt des Leiterherstellers. Der unten angegebene Link ist ein Beispiel:

<https://www.sab-cable.com/cables-wires-harnessing-temperature-measurement/technical-data/cables-and-wires/american-cable-stranding.html>

1.3.2.3 Kabelgröße und Stromaufnahme

Das richtige Kabel kann anhand der Tabelle unten bestimmt werden. Dazu muss lediglich die maximale Entfernung zwischen dem SH2MCG24 und dem am weitesten entfernten Modul in der Installation ermittelt und anschließend in der Tabelle überprüft werden.

Die in der Tabelle aufgeführten Werte wurden ausgehend von einer ausgeglichenen Verteilung der Module auf dem Dupline®-Bus berechnet.

Installationen, bei denen sich der Großteil der Module am Ende des Netzwerks befindet, können kritisch sein, und werden daher nicht empfohlen (die Tabelle ist in diesem Fall ungültig).

Die in der Tabelle aufgeführten Werte sind auch für Installationen geeignet, bei denen sich der Großteil der Module am Anfang des Netzwerks befindet (nahe am SH2MCG24). Diese Art des Anschlusses stellt die beste Konfiguration dar, um die optimale Leistung des Systems zu gewährleisten.

Tabelle zur Kabelauswahl:

Max. Stromverbrauch	Kabelquerschnitt		
	0,75 mm ² (AWG 19), verdreht	1 mm ² (AWG 18), verdreht	1,5 mm ² (AWG 16), verdreht
450 mA	50 m	70 m	100 m
350 mA	65 m	90 m	130 m
300 mA	75 m	100 m	150 m
250 mA	90 m	120 m	180 m
200 mA	115 m	150 m	230 m
150 mA	150 m	200 m	300 m
100 mA	225 m	300 m	450 m
50 mA	450 m	600 m	900 m

Es wird empfohlen, die Kabel anhand des Stromverbrauchs am Ende des Kabels gemäß obiger Tabelle auszuwählen. Außerdem empfiehlt sich die Verwendung einer Polyethylen-Leiterisolierung, um die Kabelkapazität zu reduzieren.

Der Gesamtverbrauch aller Module, die vom Dupline®-Bus versorgt werden (zum Beispiel Lichtschalter, PIR-Sensoren und Helligkeitssensoren) und der Kabelwiderstand wirken sich auf die Spannung des Dupline®-Busses aus.

Der Abfall in der Bussspannung kann dazu führen, dass Module, die weit vom SH2MCG24 entfernt platziert wurden, nicht ordnungsgemäß arbeiten.

1.3.2.4 Installation auf vorhandenen Leitungen

Wenn bei der Installation bereits vorhandene Leitungen genutzt werden, muss unbedingt der Querschnitt der Leitungen anhand der obigen Tabelle zum Kabelquerschnitt überprüft werden. Nachdem der Kabelquerschnitt geprüft wurde, muss sichergestellt werden, dass zwischen den beiden Leitern und ebenso zwischen den Leitern und der Erde bzw. der Abschirmung kein Leckstrom fließt. Die beste Methode zum Testen auf Leckströme vor dem Anschluss irgendeines Dupline®-Moduls besteht darin, ein Isolationsprüfgerät (min. 500 V) zu verwenden und sicherzustellen, dass der Widerstand mehr als 100.000 kΩ beträgt.

1.3.2.5 Kabelführung

Das Dupline®-Kabel ist ein Signalkabel und muss daher wie ein solches verlegt werden. Dies bedeutet, dass es besser ist, das Kabel getrennt von Stromleitungen, starken Rauschquellen wie Schaltern, geschalteten induktiven Lasten usw. zu führen. Falls jedoch keine andere Möglichkeit besteht, kann das Dupline®-Kabel auch in der Nähe von Stromleitungen geführt werden. Falls die Stromleitungen stark rauschen, wird der Einsatz geschirmter Kabel empfohlen.

1.3.2.6 Kabelspleißung und -verbindungen

Kabelspleißungen bilden häufig die Ursache von Problemen.

Es wird dringend empfohlen, nur Kabel mit gleichen Eigenschaften (Querschnitt der Leiter, Kapazität usw.) zu spleißen. Der Kontaktwiderstand der Spleißstelle muss möglichst niedrig liegen. Spleißverbindungen, die aus verdrehten Leitungen hergestellt wurden und sich unter Kabelmuffen oder unter Klemmenleisten befinden, können sich im Laufe der Zeit abnutzen, was zu einer Verschlechterung ihrer Eigenschaften führt. Daher empfiehlt es sich, die Spleißstellen zu verlöten. Bei geschirmten Kabeln muss die Abschirmung fortgeführt werden. Sie darf an den Spleißstellen jedoch nicht geerdet werden. Die Spleißungen müssen wasserdicht sein, um das Eindringen von Wasser in das Kabel zu verhindern, was zu einer Erhöhung der Kapazität führen könnte.

Hinweis: Schlecht ausgeführte Spleißungen und/oder offenliegende Spleißungen, die feuchten Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, können kritische Probleme verursachen und die Kabelführung schwierig machen.

Bei der Installation eines jeden Moduls muss die Länge der externen Leitungen (Eingang/Ausgang) gemäß den Angaben im Datenblatt ausgewählt werden.

Diese Leitungen müssen als Signalkabel behandelt und von Schaltern, Relais, Motoren und anderen induktiven Rauschquellen ferngehalten werden. In Extremfällen muss ein geschirmtes Kabel verwendet werden. Auch hier darf die Abschirmung jedoch nur an einem Punkt ordnungsgemäß geerdet werden. Unter Berücksichtigung der hohen Flexibilität von Dupline® sollten die Eingangs- und Ausgangsleitungen so kurz wie möglich gehalten werden, und der Dupline®-Bus sollte möglichst nah zu den Punkten gebracht werden, an denen Signale übertragen oder empfangen werden.

Hinweis: Beim Dimmermodul darf die Länge des Kabels zwischen dem Schaltschrankmodul und der Lampe 25 Meter nicht überschreiten.

Hinweis: Bei Eingangsmodulen mit Kontakteingängen muss der Kurzschlussstrom (im jeweiligen Datenblatt angegeben) beachtet und für den fehlerfreien Betrieb eine geeignete Schaltvorrichtung ausgewählt werden.


Hinweis: Bei Verwendung mehradriger Kabel, bei denen einige Adern frei sind, wird empfohlen, die freien Adern mit Masse zu verbinden (idealerweise nahe am SH2MCG24). Dadurch wird die „Antennenwirkung“ der nicht verbundenen Adern reduziert.

Empfehlungen:

- 1) Verbinden Sie keine der Adern mit anderen Spannungspotenzialen.
- 2) Verbinden Sie keine der Adern mit der Schutz Erde (Protective Earth, PE).
- 3) Schalten Sie keine Adern parallel, um den Querschnitt der Leiter zu erhöhen.
- 4) Verwenden Sie keine Kabelquerschnitte von mehr als 1,5 mm².


Anschlussbeispiele:

Falscher Anschluss:



Dieser Netzwerkaufbau wird nicht empfohlen, da der Kabelwiderstand und die Belastung durch busgespeiste Module zu einem übermäßigen Spannungsabfall führen.

Richtiger Anschluss:



1.3.3 So legen Sie die Anzahl der Dupline®-Netzwerke fest

Das smart-building-System basiert auf einem neuen Protokoll, das über den Dupline®-Bus übertragen und als *SmartDupline®* bezeichnet wird.

Smart Dupline® ist die Implementierung eines Master-Slave-Protokolls, das über standardmäßige Dupline®-Netzwerke übertragen wird.

Das Prinzip von SmartDupline® beruht auf der SIN: Dabei handelt es sich um eine eindeutige Identifikationsnummer, die für jedes hergestellte Dupline®-Modul eindeutig ist. Sie wird beim Herstellungsprozess in das Modul geschrieben und kann nicht geändert werden. Der SIN-Code ist auf dem Produktschild vermerkt und hat folgendes Format:


SIN: 255.255.255

Er enthält Informationen zum Typ des Dupline®-Moduls (Lichtschalter, PIR-Sensor, E/A-Modul usw.), die Firmwareversion und vieles mehr.

SmartDupline® erweitert das vorherige Protokoll um folgende Funktionen:

- 1) Der Master kann mithilfe der eindeutigen Identifikationsnummer (SIN) die Netzwerkadresse ADD (1..250) in jedem Gerät programmieren.
- 2) Der Master kann mithilfe der Netzwerkadresse die standardmäßigen Dupline®-Kanaladressen und alle anderen Modulparameter programmieren.
- 3) Der Master kann mithilfe der Netzwerkadresse auf alle Daten von Eingangs- und Ausgangsmodulen zugreifen.
- 4) In einem Nachrichtenrahmen können nun Informationen mit doppelter Wortlänge übertragen werden.
- 5) Es wurde eine CRC-Kontrolle für Abfrage- und Antwort-Rahmen implementiert. Falls ein Fehler auftritt, sendet der Busgenerator die Abfrage erneut, bis er einen fehlerfreien Rahmen empfängt.

Analogdaten werden über das SmartDupline®-Protokoll übertragen, ohne digitale E/A-Kanäle zu verwenden.



Um die Anzahl der benötigten SH2MCG24 zu berechnen, müssen folgende Punkte in Betracht gezogen werden:

- 1) Jeder SH2MCG24 kann bis zu 250 Dupline®-Module antreiben (wie oben erläutert kann er Netzwerkadressen von 1 bis 250 zuweisen).
- 2) Jeder SH2MCG24 kann bis zu 112 Ausgangssignale verwalten (z. B. Ausgangsrelais, LEDs, Dimmer usw.).
- 3) Jeder SH2MCG24 kann bis zu 120 Eingangssignale verwalten (z. B. Lichtschalter, Digitaleingänge usw.).
- 4) Da die meisten Dupline®-Slave-Module über den Bus mit Strom versorgt werden, liefert der SH2MCG24 einen maximalen Ausgangsstrom von 450 mA (bei einer Temperatur von 30 °C). Je weniger Strom fließt, desto höher ist die Lebensdauer des Gesamtsystems.

Der Installateur muss die Summe der benötigten Module und ihren Bedarf in Bezug auf Stromverbrauch und Eingangs-/Ausgangssignale ermitteln: Wenn einer der vier oben genannten Grenzwerte überschritten wird, muss ein neues Dupline®-Netzwerk (d. h., ein neuer SH2MCG24) hinzugefügt werden.

Für den optimalen Entwurf von Dupline®-Netzwerken wird empfohlen, die Netzwerke auf bestimmte Bereiche zu beschränken (z. B. auf Etagen) und den Bus nicht bis zur maximalen Last zu beschalten. Dadurch bleibt Freiraum für zukünftige Erweiterungen, und die Lebensdauer wird verlängert.

Der Bedarf an Eingangs-/Ausgangssignalen und der Stromverbrauch aller Dupline®-Slave-Module ist im jeweiligen Datenblatt angegeben.

Stromverbrauch: Dieser ist bei jedem Modul stets im Abschnitt *Technische Daten des Dupline®-Busses* des Datenblatts/der Bedienungsanleitung angegeben.

Dupline® Specifications

Voltage	8.2 V
Maximum Dupline® voltage	10 V
Minimum Dupline® voltage	5.5 V
Maximum Dupline® current	2 mA

Bedarf an Dupline®-Kanälen: Dieser ist stets im Abschnitt *Betriebsmodus* des Datenblatts/der Bedienungsanleitung unter *Kodierung/Adressierung* angegeben.

Mode of Operation

Coding/Addressing


If the light switch module is connected to the SH2WEB24 controller, no addressing is needed since the module is provided with a specific identification number (SIN): the user has only to insert the SIN in the SH tool when creating the system configuration.

Used channels: 4 input channels, 4 output channels.

1.3.4 Dupline®-Bus im Schaltschrank


Dank des lokalen Buskonzepts können die Slave-Module für die DIN-Schienenmontage (Dimmer, Relais, Rollladenmodule usw.) einfach am SH2MCG24 angesteckt werden, ohne dass eine Verkabelung erforderlich ist. Die dezentralen Module wie Lichtschalter, PIR-Sensoren, Temperaturdisplays usw.

werden mithilfe der Zweidrahtleitung an den SH2MCG24 angeschlossen, die mit den Anschlüssen auf der Oberseite verbunden ist.




Wenn mehrere Busgeneratoren auf der DIN-Schiene montiert werden, müssen diese nicht nebeneinander angebracht werden, sondern können auch mit den Dupline®-E/A-Modulen gemischt werden. Die einzige Regel, die der Installateur beachten muss, besteht darin, dass ein Dupline®-E/A-Modul mit dem Dupline®-Netzwerk verbunden werden muss, das vom letzten SH2MCG24 an seiner linken Seite erzeugt wird. Siehe Abbildung unten.

Beispiel 1:




Die Module A, B und C sind mit dem Dupline®-Netzwerk 2 verbunden.

Beispiel 2:




Die Module **A** und **B** sind mit dem Dupline®-Netzwerk **1** verbunden.
 Modul **C** ist mit dem Dupline®-Netzwerk **2** verbunden.
 Modul **D** ist mit dem Dupline®-Netzwerk **3** verbunden.

Da auf der Oberseite der Slave-Module keine Dupline®-Anschlüsse vorhanden sind, mittels derer der Dupline®-Bus zwischen den verschiedenen Schienen in einem Schaltschrank verbunden werden könnte, muss das transparente Dupline®-Modul SH1DUPFT verwendet werden.
 Das SH1DUPFT vereinfacht die Verdrahtung von smart-building-Installationen: Es wird am Anfang einer Schienenreihe angeschlossen und verbindet den Dupline®-Bus am oberen und unteren Anschluss mit dem internen Bus, und umgekehrt. Intern sind die drei Anschlüsse kurzgeschlossen. Dies bedeutet, dass sich die Busse, welche mit dem oberen und dem unteren Anschluss verbunden sind, im gleichen Dupline®-Netzwerk befinden müssen.




Beispiel 3:




Empfehlungen:

Verwenden Sie das SH1DUPFT nicht, um zwei Dupline®-Netzwerke miteinander zu verbinden, da die beiden Busse andernfalls kurzgeschlossen werden. Diese Situation ist zu vermeiden.



Diese Verbindung darf nicht hergestellt werden, da andernfalls die Dupline®-Netzwerke kurzgeschlossen werden. Falls eine solche Verbindung hergestellt wird, wird das System nicht beschädigt, da der Bus geschützt ist. Das System wird jedoch nicht ordnungsgemäß funktionieren.



1.4 Der drahtlose WiDup-Bus

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Installation des smart-building-Wireless-Systems (How to install the smart-building wireless system)*.

1.5 So schließen Sie das Modem an

Das Universal-Mobilfunkmodem SH2UMMF124 bzw. das USB-Funkverbindungsmodul SH2DSP24 werden am Hilfsbus auf der linken Seite des UWP 3.0 angeschlossen. Das Modem ermöglicht den Versand und Empfang von Nachrichten sowie den Zugang zum Internet, wenn keine LAN-Verbindung zur Verfügung steht.

Das Modem wird mithilfe des UWP 3.0-Softwaretools konfiguriert. Dazu müssen die Art des genutzten Modems, falls erforderlich die PPP-Parameter, die Telefonnummern, die zum Empfang und Versand von Nachrichten genutzt werden sollen und die gewünschte Verbindungsart festgelegt werden (Datenverbindung immer aktiv, Datenverbindung, wenn LAN nicht verfügbar, nur LAN).


1.5.1 So schließen Sie das USB-Funkverbindungsmodul SH2DSP24 an

Das SH2DSP24 ist ein Zubehörmodul für den UWP 3.0, das ein Modem für Mobilfunknetzwerke enthält und dadurch auf kostengünstige Weise einen zuverlässigen Internetzugang bereitstellt.

Der Installateur muss folgende Schritte ausführen:

1. Anschluss des SH2DSP24 auf der linken Seite des UWP 3.0-Controllers
2. Einlegen der SIM-Karte in den SIM-Steckkartenplatz des USB-Modems^(*). Sicherstellen, dass die **SIM-Karte nicht durch einen PIN-Code geschützt ist** (in diesem Fall muss der Schutz deaktiviert werden). Weitere Informationen sind im Benutzerhandbuch zu finden.
3. Anschluss des USB-Modems am USB-Anschluss auf der Oberseite des SH2DSP24-Moduls
4. Anschluss der 24-V-DC-Stromversorgung
5. Konfiguration mithilfe des UWP 3.0-Softwaretool.

Modem



^(*) Die Tabelle enthält eine Liste kompatibler USB-Modems:

Hersteller	Modell	Typ
HUAWEI	MS2131	UMTS-Modem
HUAWEI	E3531	
D-LINK	DWM 157 (Fw. 2 oder 3)	
Multitech QuickCarrier®	USB-D	

Empfehlung:


Platzieren Sie das Modem an einer Position mit gutem Signalempfang. Dies kann mithilfe des UWP 3.0-Tools überprüft werden: Am unteren Rand der Benutzeroberfläche werden wie im Bild dargestellt 5 Balken angezeigt, die die Empfangsstärke angeben.




Hinweis: Das Modem verwendet denselben USB-Anschluss des UWP 3.0, der auch für USBSticks genutzt wird. Daher kann kein USB-Stick verwendet werden, wenn bereits ein Modem angeschlossen ist.

1.6 Ethernet-Anschluss

Der UWP 3.0 wird mithilfe des UWP 3.0-Tools konfiguriert, das über den Netzwerkanschluss auf der Oberseite des UWP 3.0 mit diesem verbunden werden muss.
Wenn ein Netzwerkkabel angeschlossen wird, leuchten die LEDs des Ethernet-Anschlusses auf.



Informationen zur Konfiguration der IP-Adresse finden Sie im Softwarehandbuch des UWP 3.0-Tools.
Der Netzwerkanschluss kann verwendet werden, um den UWP 3.0 mit einem Ethernet-Netzwerk zu verbinden, wenn er über TCP/IP mit anderen Geräten wie dem Display BTM-Tx-24 verbunden werden soll.



Über eine Peer-to-Peer-Verbindung mit festen IP-Adressen kann das TCP/IP-Gerät direkt mit dem UWP 3.0 verbunden werden (Informationen zur Konfiguration einer festen IP-Adresse finden Sie im Handbuch des UWP 3.0-Tools).




Die TCP/IP-Geräte können über einen Router mit dem UWP 3.0 verbunden werden. Dabei können sowohl Adressvergabe per DHCP als auch feste IP-Adressen mit NAT-Forwarding verwendet werden, wenn der UWP 3.0 über das Internet erreichbar gemacht werden soll.

1.7 MicroSD-Karte

Die IP-Adresse kann mithilfe einer microSD-Karte oder einer microSDHC-Karte geändert werden, die ordnungsgemäß in den entsprechenden Steckplatz eingelegt wird (siehe Softwarehandbuch des UWP 3.0 Tools).

Beachten Sie: Die maximale Kapazität der microSD-Karte beträgt 16 GB.

1. Öffnen Sie die Klappe, die sich an der Vorderseite des UWP 3.0 befindet. Lokalisieren Sie den Steckplatz, der speziell für das Einlegen einer microSD-Speicherkarte vorgesehen ist.




2. Legen Sie die microSD-Karte ein. Stellen Sie sicher, dass diese nicht schreibgeschützt und ordnungsgemäß formatiert ist (FAT32).
3. Schließen Sie die Klappe. Achtung: Wenn die Klappe nicht richtig geschlossen wird, lässt der UWP 3.0 keinerlei Lese- oder Schreibvorgänge zu (das Schließen der Klappe wird mithilfe eines Mikroschalters unter der Klappe überprüft).
4. Sobald die Klappe geschlossen wurde, installiert der UWP 3.0 die neu eingelegte Speicherkarte und aktualisiert die IP-Adresse. Achtung: Wenn die Klappe während eines laufenden Schreibvorgangs geöffnet wird, wird die Datenübertragung unterbrochen und die microSDSpeicherkarte möglicherweise beschädigt.

1.8 Installation eines USB-Sticks

Die IP-Adresse kann mithilfe eines USB-Sticks geändert werden.

Beachten Sie: Die maximale Kapazität der microSD-Karte beträgt 16 GB.

1. Lokalisieren Sie den USB-Anschluss, der speziell zum Anschluss eines USB-Speichersticks vorgesehen ist.



2. Stecken Sie den USB-Stick ein. Stellen Sie sicher, dass er nicht schreibgeschützt und ordnungsgemäß formatiert ist (FAT32).
3. Sobald Sie den USB-Stick eingesteckt haben, installiert der UWP 3.0 den neu eingesteckten Speicher und aktualisiert die IP-Adresse. Während der Installation und bei laufenden Schreibvorgängen blinkt die USB-LED (blau) an der Vorderseite. Achtung: Wenn der USB-Stick während eines laufenden Schreibvorgangs abgezogen wird, wird die Datenübertragung unterbrochen.

1.9 Dimensionierung des DC-Netzteils von Carlo Gavazzi

Das smart-building-System wird mit einer Nennspannung von 24 VDC betrieben (15–30 VDC).

Da die meisten der dezentralen Dupline®-Slave-Module über den Bus mit Strom versorgt werden, muss die Dimensionierung des Netzteils ausgehend von den DIN-Schienenmodulen erfolgen, und zwar den Modulen mit einer Versorgungsspannung von 15 bis 30 VDC. Die Leistungsdimmer und die Relaisausgangsmodule, die zum Schalten von Lasten mit einer Spannung von 230 VAC dienen, werden mit einer Versorgungsspannung von 230 VAC betrieben.

Die Tabelle unten enthält eine Auflistung der Geräte mit dem jeweiligen Stromverbrauch, der bei der Dimensionierung des Netzteils zugrunde gelegt werden muss.

Artikelnummer	Beschreibung	Betriebsleistung
UWP 3.0	Master-Modul	5,0 W
SH2MCG24	Busgenerator	6,5 W
SH2RODC224	Rollladenmodul für DC-Motor	3,0 W
SH2ROAC224	Rollladenmodul für AC-Motor	3,0 W
SH2INDI424	Digitaleingangsmodule	0,4 W
SH2SSTRI424	Halbleiterrelais-Ausgangsmodule	0,4 W
SH2D10V424	Dimmer, 1 bis 10 Volt	0,4 W
SH2UMMF124	Universal-Mobilfunkmodem	5,0 W

Folgende Serien werden empfohlen: SPDT24xx, SPM3241, SPM4241, SPM5 und SPM5B (Batterieladegeräte). Die richtigen Modelle müssen anhand der benötigten Leistung ausgewählt werden.

1.9.1 So ermitteln Sie die benötigte Leistung

Um die benötigte Leistung zu ermitteln, muss die Summe des Stromverbrauchs aller DIN-Schienenmodule berechnet werden.

Wenn bei einer Installation zum Beispiel die folgenden Module verbaut sind, muss der Gesamtverbrauch anhand der Spalte *Stromverbrauch* in der folgenden Tabelle berechnet werden:


Artikelnummer	Anzahl	Stromverbrauch
UWP 3.0	1	1 × 5,0 = 5,00 W
SH2MCG24	2	2 × 6,5 = 13,0 W
SH2RODC224	0	
SH2ROAC224	4	4 × 3,0 = 12,0 W
SH2INDI424	2	2 × 0,4 = 0,80 W
SH2SSTRI424	0	
SH2D10V424	5	5 × 0,4 = 2,00 W
SH2UMMF124	1	1 × 5,0 = 5,00 W
	Benötigte Gesamtleistung	37,80 W

In diesem Fall ist ein Netzteil mit einer Leistung von 40 W die richtige Wahl.

1.9.2 So verkabeln Sie das Netzteil

Die DIN-Schienenmodule mit einer Nennbetriebsspannung von 24 VDC (15–30 VDC) sind mit Eingangs-/Ausgangsanschlüssen ausgestattet, um die Verkabelung zu beschleunigen: Es gibt zwei A1(+)-Anschlüsse, die intern kurzgeschlossen sind, sowie zwei A2(-)-Anschlüsse, die ebenfalls kurzgeschlossen sind.


Im Idealfall wird die Verkabelung wie unten abgebildet ausgeführt. Die EMV-Störfestigkeit kann verbessert werden, indem der Minuspol des DC-Netzteils des Systems (-) mit der Masseerdung verbunden wird.



Im Lieferumfang aller DIN-Schienenmodule mit Eingangs-/Ausgangsanschlüssen sind zwei kurze Leitungen enthalten, die bereits mit den Anschlüssen A1 und A2 verschraubt sind, um die Bereitstellung zu beschleunigen.

Empfehlungen:

- 1) Nutzen Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, um das Abschalten der Installation bei Stromausfällen zu verhindern.
- 2) Achten Sie darauf, dass der Gesamtstrom des Netzteils nicht mehr als 3 A beträgt, wenn Sie die Eingangs-/Ausgangsanschlüsse verwenden. Dies ist die maximale Stromstärke, für die die internen Verbindungen ausgelegt sind.
Wenn zur Steuerung der Rollläden oder der Fenster DC-Motoren eingesetzt werden, verwenden Sie nicht die Eingangs-/Ausgangsanschlüsse, um diese Motoren mit Strom zu versorgen, da die maximale Strombelastbarkeit dieser Anschlüsse 3 A beträgt (siehe unten: in diesem Fall muss bei der Dimensionierung des Netzteils auch der Stromverbrauch des Motors berücksichtigt werden).
- 3) Es wird empfohlen, das System mit einer Versorgungsspannung von 24 VDC zu betreiben, um die Stromstärke zu reduzieren und damit die Belastung der internen Elektronikkomponenten zu verringern. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer der Module.



2 Installation des smart-building-Systems

Der Installateur muss folgende Schritte ausführen, um ein smart-building-System zu installieren:

1. Definition der benötigten smart-building-Funktionen und der entsprechenden smart-building Module
2. Definition der erforderlichen Busgeneratoren gemäß den Empfehlungen im Abschnitt *So legen Sie die Anzahl der Dupline®-Netzwerke fest*
3. Dimensionierung des 24-VDC-Netzteils wie im Abschnitt *Dimensionierung des DC-Netzteils von Carlo Gavazzi* beschrieben
4. Installation des Dupline®-Busses gemäß den Empfehlungen im Abschnitt *Der Dupline®-Bus*
5. Korrekte Positionierung und Einrichtung des Schaltschranks bzw. der Schaltschränke gemäß den Empfehlungen in der Beschreibung des Dupline®-Busses und des Hochgeschwindigkeitsbusses
6. Wenn das Modem zur Installation gehört, muss es links vom UWP 3.0 platziert werden.
7. Das DIN-Schienenmodul muss wie in den Abschnitten zum Dupline®-Bus und zum Hochgeschwindigkeitsbus beschrieben platziert werden.
8. Anschluss der Lasten und Eingänge/Ausgänge wie im jeweiligen Datenblatt der DIN-Schienenmodule beschrieben (EIN/AUS Licht, dimmbares Licht, Rollladenmotoren usw.)
9. Falls vorhanden, Anschluss der Energiemessgeräte an den seriellen Anschluss COM 2 und Konfiguration der Energiemessgeräte (Modbus-Adresse, Bitrate pro Sekunde usw.)
10. Falls vorhanden, Anschluss des Netzwerks per Ethernet-Anschluss
11. Anschluss der Stromversorgung: 24 VDC und 230 VAC

Beim Einschalten des UWP 3.0 leuchten auf der Vorderseite folgende LEDs auf: grüne LED „ON“ (EIN, zeigt an, dass die Stromversorgung des Geräts hergestellt wurde), gelbe LED „BUS“ (zeigt Aktivität auf dem Hochgeschwindigkeitsbus an), gelbe LED „COM2“ (zeigt COM-Türaktivität an), blaue LED „USB“ (zeigt das Vorhandensein eines USB-Geräts an) und eine rote LED „Status“ (leuchtet beim ersten Einschalten auf, um anzuzeigen, dass keine Konfiguration vorhanden ist). Wenn ein Netzwerkkabel angeschlossen wird, leuchten die LEDs des Ethernet-Anschlusses auf.

Beim Einschalten des SH2MCG24 leuchten auf der Vorderseite folgende LEDs auf: grüne LED „ON“ (EIN, zeigt an, dass die Stromversorgung des Geräts hergestellt wurde), gelbe LED „BUS“ (zeigt Aktivität auf dem Hochgeschwindigkeitsbus an), gelbe Dupline®-LED (zeigt Aktivität auf dem Dupline®-Bus an).

Beim Einschalten des SH2UMMF124 leuchten auf der Vorderseite folgende LEDs auf:

- Grüne LED: „ON“ (EIN, zeigt an, dass die Stromversorgung des Geräts hergestellt wurde)
- Blaue LED: schnelles Blinken: Funksignal wird gesucht / nicht angemeldet / wird ausgeschaltet.
langsames Blinken: Die Anmeldung am Funknetz ist erfolgt und das Signal ist verfügbar.
dauerhaft an: Laufender Kommunikationsvorgang.

Beim Einschalten des SH2DSP24 leuchtet die grüne LED auf, um anzuzeigen, dass das Modul eingeschaltet wurde.

Informationen zum Zustand der Mobilfunkverbindung können Sie aus der LED bzw. den LEDs des USB-Modems entnehmen.

Beim Einschalten der anderen E/A-Module für die DIN-Schienenmontage leuchten auf der Vorderseite folgende LEDs auf: grüne LED „ON“ (EIN, zeigt an, dass die Stromversorgung des Geräts hergestellt wurde), gelbe Dupline®-LED „ON“ (EIN, zeigt Aktivität auf dem Dupline®-Bus an), rote E/A-LEDs (zeigen den jeweiligen Eingangs-/Ausgangszustand an).

Nachdem Sie den UWP 3.0 angeschlossen und die Stromversorgung hergestellt haben, stellen Sie eine Verbindung mit dem UWP 3.0-Tool her. Folgen Sie dazu den Anweisungen im Handbuch des UWP 3.0-Tools.

Die IP-Einstellungen des UWP 3.0 sind werkseitig auf DHCP voreingestellt. Wenn kein Router vorhanden ist, ändern Sie die IP-Adresse mithilfe eines USB-Sticks wie im Handbuch des UWP 3.0-Tools beschrieben.

Folgendes Sie den Anweisungen im Handbuch des UWP 3.0-Tools, um eine Konfiguration zu erstellen.

3 Anhang A – Leitfaden zum RS-485-Netzwerk

3.1 Leitfaden zu MODBUS über serielle Leitungen (RS-485)

3.1.1 Einführung

Das RS-485-Netzwerk ist ein Halbduplex-Mehrpunktnetz: mehrere Sende- und Empfangsstationen verwenden gleichzeitig dieselbe Leitung, aber es darf zu jedem Zeitpunkt nur eine Sendestation aktiv sein. Die TIA/EIA-485-A-Norm enthält keinerlei Vorgaben zum Kommunikationsprotokoll, das genutzt werden soll.

Der MODBUS-Standard definiert ein Nachrichtenprotokoll auf der Anwendungsschicht. Das Protokoll MODBUS über serielle Leitungen (MODBUS Serial Line) ist ein Master-Slave-Protokoll, welches RS485 als physische Schnittstelle nutzen kann.

3.1.2 RS-485-Kabel

Als Kabel wird eine geschirmte und verdrehte Dreidrahtleitung empfohlen. Die Adern müssen über einen Durchmesser von mindestens 0,5 mm verfügen. Der typische Kabelwiderstand muss zwischen 100 und 120 Ohm liegen.

3.1.3 RS-485-Erdung

Die Kommunikation in einem RS-485-System erfolgt über ein symmetrisches Adernpaar mit gemeinsamer Masse, sodass eine Dreidrahtleitung benötigt wird. Die Abschirmung muss direkt mit der Masseerdung verbunden werden, idealerweise nur an einem Punkt für den gesamten RS-485-Bus. Dieser Punkt sollte generell am Master-Gerät oder seiner Anzapfung liegen und nicht gemeinsam mit anderen Geräten (Wechselrichter usw.) genutzt werden, die externes Rauschen oder Störungen verursachen könnten.

3.1.4 RS-485-Abschirmung

Um einen hohen Grad an EMV-Störfestigkeit und Unempfindlichkeit gegen Blitzschlag zu gewährleisten, ist ein geschirmtes Kabel erforderlich.

Zusätzlich kann die EMV-Störfestigkeit verbessert werden, indem der Minuspol des DC-Netzteils des Systems (–) mit der Masseerdung verbunden wird.

3.1.5 RS-485-Terminierung

Eine Terminierung ist an jedem Ende des Busses erforderlich. Die Terminierung darf ausschließlich an den Enden erfolgen.

Folgende Terminierungen werden empfohlen:

Empfohlene Terminierungen für MODBUS über serielle RS-485-Leitungen				
Beschreibung	Typ	Anschluss	Empfohlene Terminierung	Hinweise
Dreidraht-RS-485	Nur auf EM-Seite	Zwischen den beiden Adern der symmetrischen Leitung (nahe an jedem Ende des Busses)	$R = 150 \text{ Ohm}/0,5 \text{ W}$ (Widerstand)	EM24, EM33


Beim SH2MCG24, EM21 und EM26 müssen die entsprechenden Anschlüsse kurzgeschlossen werden.

3.1.6 Vorgehensweise bei der Verkabelung des RS-485-Busses


Für die Verkabelung müssen geeignete Aderendhülsen verwendet werden. Falls eine Kabelspleißung erforderlich sein sollte, muss die Spleißung verlötet werden. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Spleißung mit einer geeigneten Kabelabschirmung versehen wird, um die Vollständigkeit der Abschirmung zu gewährleisten.

3.1.7 RS-485-Topologie


Aufgrund von Problemen durch Signalreflexion kann die Topologie nicht frei gewählt werden. Stattdessen sind nur bestimmte Konfigurationen erlaubt. Die einzige Konfiguration, die ausreichende Zuverlässigkeit gewährleistet, ist die Reihenschaltung per Daisy Chain. Die maximale Länge einer Abzweigung beträgt einen Meter.




Daisy Chain (best)




Backbone with stars or clusters (avoid)



Backbone stubs (workable)



Stars network (avoid)



Ring (avoid)



4 Anhang B – Sicherheitsrichtlinien

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zur Sicherheit. Falls diese Richtlinien nicht genauestens eingehalten werden, kann dies zu ernsthaften Beschädigungen an Geräten oder Maschinen sowie zu schweren oder tödlichen Verletzungen von Personen führen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie mit jeglichen Installations-, Wartungs- oder Betriebsaktivitäten beginnen.

Die Sicherheitsrichtlinien sind bei der Installation, beim Betrieb und bei der Wartung der Geräte einzuhalten.

SICHERHEITSRICHTLINIEN		Der Hersteller lehnt jegliche direkte oder indirekte Haftung für Folgen ab, die aus der Nichtbeachtung der Sicherheitsrichtlinien und missbräuchlicher Verwendung der Geräte resultieren.
	BERÜHREN DURCH UNBEFUGTE VERBOTEN	Das Produkt enthält elektrische Bauteile, die permanent unter Spannung stehen. Die Abdeckung des Geräts darf nur von Fachpersonal geöffnet werden, das über die erforderliche Ausbildung zur Arbeit an permanent unter Spannung stehenden Schaltkreisen verfügt.
	KEIN WASSER ZUM LÖSCHEN VERWENDEN	Es dürfen keine Wasserstrahlen oder andere Flüssigkeiten mit der elektrischen Schalttafel in Kontakt gelangen.
	INSTALLATION AN ORTEN MIT DIREKTER SONNENEINSTRALUNG VERMEIDEN	Direkter Einfall von Sonnenlicht kann zu Überhitzung führen, selbst wenn die Umgebungstemperatur innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.
	KEINE SPANNUNGEN OBERHALB DER NENNWERTE ANSCHLIESSEN	Es darf keine Versorgungsspannung angeschlossen werden, welche die Nennwerte überschreitet, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden und das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen des Bedieners auszuschließen.

	<p>ANSCHLÜSSE NICHT KURZSCHLIESSEN</p>	<p>Die Anschlüsse (+) und (-) dürfen nicht kurzgeschlossen werden, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden und das Risiko von schweren oder tödlichen Verletzungen des Bedieners auszuschließen.</p>
<p>SICHERHEITSRICHTLINIEN</p>		<p>Der Hersteller lehnt jegliche direkte oder indirekte Haftung für Folgen ab, die aus der Nichtbeachtung der Sicherheitsrichtlinien und missbräuchlicher Verwendung der Geräte resultieren.</p>
	<p>ELEKTRISCHE BAUTEILE PERMANENTER HOCHSPANNUNG UNTER</p>	
	<p>GEFAHR! RISIKO VON BESCHÄDIGUNGEN UND VERLETZUNGEN BEI FEHLERHAFTER VERKABELUNG</p>	<p>Prüfen Sie die Verkabelung sorgfältig. Eine fehlerhafte Verkabelung der Geräteanschlüsse kann irreversible Beschädigungen am Gerät und Verletzungen beim Bediener verursachen. Verwenden Sie bei allen Leitungen Kabelendhülsen.</p>
	<p>GEFAHR! RISIKO VON BESCHÄDIGUNGEN UND VERLETZUNGEN BEI FEHLERHAFTER ERDUNG</p>	<p>Prüfen Sie die Erdung sorgfältig. Der Anwender muss ein Erdungssystem bereitstellen, das die Anforderungen der für die verwendete Installation geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften erfüllt.</p>
	<p>GEFAHR! BRANDGEFAHR ANWESENHEIT BRENNBARER GASE BEI</p>	<p>Es besteht Brand- sowie Explosionsgefahr, wenn das Gerät in Anwesenheit brennbarer Gase installiert wird. Das Gerät darf nicht an Orten installiert werden, an denen Explosions- oder Brandgefahr besteht.</p>
	<p>SCHRAUBEN STETS ORDNUNGSGEMÄSS ANZIEHEN</p>	<p>Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Kabelklemmen stets ordnungsgemäß fest.</p>