



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010304647313

委托人名称、地址

Carlo Gavazzi Ltd.
BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta

生产者(制造商)名称、地址

Carlo Gavazzi Ltd.
BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta

生产企业名称、地址

Carlo Gavazzi Ltd.
BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta

产品名称和系列、规格、型号

电机软起动器

RSBD, RSGD U_i:690V;U_e:AC220-400V (RSBD40, RSGD40), AC220-600V (RSGD60);
I_{th}=I_e:12A (RSBD4012.V..., RSGD...12.V...), I_{th}=I_e:16A
(RSBD4016.V..., RSGD...16.V...), I_{th}=I_e:25A
(RSBD4025.V..., RSGD...25.V...), I_{th}=I_e:32A
(RSBD4032.V..., RSGD...32.V...), I_{th}=I_e:37A
(RSBD4037.V..., RSGD...37.V...), I_{th}=I_e:45A (RSGD...45.V...), I_{th}=I_e:50A
(RSBD4050.V...); IP20;AC-53b;3P;型号详见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.6-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年10月10日 有效期至: 2018年10月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0818636



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2013010304647313

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Carlo Gavazzi Ltd.
BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Carlo Gavazzi Ltd.
BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Carlo Gavazzi Ltd.
BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Motor Softstarter

RSBD, RSGD Ui:690V;Ue:AC220-400V (RSBD40, RSGD40), AC220-600V (RSGD60) ;
Ith=Ie:12A (RSBD4012.V...., RSGD..12..V...), Ith=Ie:16A
(RSBD4016.V...., RSGD..16..V...), Ith=Ie:25A
(RSBD4025.V...., RSGD..25..V...), Ith=Ie:32A
(RSBD4032.V...., RSGD..32..V...), Ith=Ie:37A
(RSBD4037.V...., RSGD..37..V...), Ith=Ie:45A (RSGD..45..V...), Ith=Ie:50A
(RSBD4050.V...); IP20, AC-53b;3P; See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.6-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-01C-011:2007).

Date of issue: Oct.10, 2013 Date of expiry: Oct.10, 2018

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0818636



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 4 页

证书编号: 2013010304647313

纸号: 818636

型号的解釋:

RSB	D	40	50	E	V5	1	HP	XXXX
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

I - Designated basic series: 命名基本系列

RSB - Compressor Softstarter 压缩机软启动器

II - Construction Type: 结构类别

D - 2 Phase Compressor, 2 相压缩机

III - Rated Operational Voltage: 额定操作电压

40 - 220-400 V ac (+10% / -15%)

IV - Nominal IEC current rating (UL FLA current at 400 V ac, 40°C): IEC 列名的额定电流

12 - max. 12 A (12.0 A)
 16 - max. 16 A (17.0 A)
 25 - max. 25 A (25.0 A)
 32 - max. 32 A (32.0 A)
 37 - max. 37 A (37.0 A)
 50 - max. 50 A (50.0 A)

V - Control Voltage: 控制电压

E - 110-400 V ac (+10% / -15%)
 F - 24 V ac/V dc (+10% / -15%), Class 2

VI - Options: 可选项

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 4 页

证书编号: 2013010304647313

纸号: 818636

V5 - No Changeover relay outputs 不带继电器输出反转器
V6 - 2 x Changeover relay outputs 带 2 个继电器输出反转器

VII - Options: 可选项

0 - Panel Mounting 面板装饰
1 - DIN Mounting DIN 装饰

VIII - Options: 可选项

HP - High Pressure version 高压版本
Blank - Non High Pressure version 不带高压版本

IX - Function (optional): 功能可选项

xxxx - Special function 特殊功能
Blank - Standard function 标准功能

RSG	D	60	45	G	G	VP	2	1	XXXX
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

I - Designated basic series: 命名基本系列

RSG - Generic Softstarter

II - Construction Type: 结构类别

D - 2 Phase Compressor 2 相压缩机

III - Rated Operational Voltage: 额定操作电压

40 - 220-400 V ac (+10% / -15%)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 4 页

证书编号: 2013010304647313

纸号: 818636

60 - 220-600 V ac (+10% / -15%)

IV - Nominal IEC current rating (UL PLA current at 400 V ac): IEC 列名的额定电流

12 - max. 12 A (12.0 A)
16 - max. 16 A (17.0 A)
25 - max. 25 A (25.0 A)
32 - max. 32 A (32.0 A)
37 - max. 37 A (37.0 A)
45 - max. 45 A (45.0 A)

V - Control Voltage: 控制电压

E - 110-400 V ac (+10% / -15%)
F - 24 V ac/V dc (+10% / -15%)
G - 100-240 V ac (+10% / -15%)

VI - External Supply Voltage: 外部供应电压

0 - Not required (for Control Voltage "E" and "F" digit) 不要求
G - 100-240 Vac (+10% / -15%) (for Control Voltage "G" digit only)

对 G 控制电压适用

VII - Options: 可选项

VP - Panel Mounting 面板装饰
VD - DIN Mounting DIN 装饰
VX - DIN/Panel Mounting (for "37", "45" Current digit) 面板和 DIN

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 4 页 共 4 页

证书编号: 2013010304647313

纸号: 818636

装饰

VIII - Options: 可选项

- 0 - No Changeover relay outputs 不带继电器输出反转器
- 2 - 2 x Changeover relay outputs 带2个继电器输出反转器

IX - Options: 可选项

- 0 - No Fan 不带风扇
- 1 - With Fan 带风扇

X - Function (optional): 功能可选项

- xxxx - Special function 特殊功能
- Blank - Standard function 标准功能

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

