

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980303000246

Carlo Gavazzi Ltd. (生产者) 及广州思瑞普医疗科技有限责任公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Carlo Gavazzi Ltd. (生产者) 及广州思瑞普医疗科技有限责任公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称： Carlo Gavazzi Ltd.
生产者地址： BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta
依据的强制性产品认证规则： CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称： 固态继电器
产品系列、型号、规格： (见附页)
依据的标准： GB/T14048.5-2017
生产企业名称： Carlo Gavazzi Ltd.
生产企业地址： BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta

生产者联系信息

名称： Carlo Gavazzi Ltd.
地址： BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta
联系人： 夏敏华
电话： 13327906027
电子邮箱： info@ccg-certification.com
自我声明时间： 2020-09-24
自我声明地点： CARLO GAVAZZI LTD.
BLB042, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000, Malta
指定签字人：
签章：

授权代表信息

名称： 广州思瑞普医疗科技有限责任公司
地址： 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一
联系人： 薛桢
电话： 13925165638
电子邮箱： info@ccg-certification.com
自我声明时间： 2020-09-24
自我声明地点：
指定签字人：
签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000246

产品系列、型号、规格:

RGC2A...10..., RGC2A...25..., RGC2A...40..., RGC2A...75..., RGC3A...10..., RGC3A...20..., RGC3A...25..., RGC3A...30..., RGC3A...40..., RGC3A...65...; Uimp:6kV; Ui:630V; Ue: AC42-600V; Ith:RGC2A...:10A,27A,40A,75A; RGC3A...:10A,20A,28A,30A,42A,66A; Ie:RGC2A:10A,25A,40A,75A; RGC3A...:10A,20A,25A,30A,40A,65A; 使用类别: AC-12; 外壳防护等级:IP20.型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: Carlo Gavazzi Ltd.
地址: BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta
联系人: 夏敏华
电话: 13327906027
电子邮箱: info@ccg-certification.com
自我声明时间: 2020-09-24
自我声明地点:
指定签字人:
签章:

CARLO GAVAZZI LTD.
BLB042, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000, Malta

授权代表信息

名称: 广州思瑞普医疗科技有限责任公司
地址: 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一
联系人: 薛桢
电话: 13925165638
电子邮箱: info@ccg-certification.com
自我声明时间: 2020-09-24
自我声明地点:
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980303000246

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

NOMENCLATURE BREAKDOWN AND RATINGS FOR RGC 3Phase Series:

RGC	3	A	60	D	65	G	G	E	D	F	M	XXXX
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII

- I - Designated basic series:
RGC – Solid State Relay with Heat-sink
- II - Construction Type:
2 – 2Phase Switching 3 – 3Phase Switching
- III - Switching Mode:
A - Zero Cross
- IV - Rated Operational Voltage:
22 – 220 Vac (+10% /-15%)
60 – 600 Vac (+10% /-15%)
- V - Control Voltage:
D – 5-32 Vdc
A – 20-275 Vac (24 - 190 Vdc)
- VI - Rated Operational Current:
10 – 10 AAC 40 - 40 AAC
20 – 20 AAC 65 - 65 AAC
25 – 25 AAC 75 - 75AAC
30 – 30 AAC
- VII - Connection type for Control:
K – Screw
G – Box Clamp
- VIII - Connection type for Power:
K – Screw
G – Box Clamp
- IX - Connection Configuration:
E – Contactor
- X - External Supply (Us):
D – 24 Vdc (+20%/ -15%)
A – 90-250 Vac
- XI - Integrated Fan (optional):
F – Integrated Fan with OTP and EMR
M – Monitoring for Mains Loss, Load Loss, S/C, O/C, OTP, EMR and AUX output
- XII - Integrated Fan (optional):
F – Integrated Fan with OTP and EMR
M – Monitoring for Mains Loss, Load Loss, S/C, O/C, OTP, EMR and AUX output
- XIII - Special Feature:
XXXX – Special Feature
Blank – Standard Feature

生产者联系信息

名称: Carlo Gavazzi Ltd.
地址: BLB 042, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, ZTN3000, Malta
联系人: 夏敏华
电话: 13327906027
电子邮箱: info@ccg-certification.com
自我声明时间: 2020-09-24
自我声明地点:
指定签字人:
签章:

CARLO GAVAZZI LTD.
BLB042, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000, Malta

授权代表信息

名称: 广州思瑞普医疗科技有限责任公司
地址: 广东省广州市南沙区海滨路181号2301房之一
联系人: 薛桢
电话: 13925165638
电子邮箱: info@ccg-certification.com
自我声明时间: 2020-09-24
自我声明地点:
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。